20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua ЄДРПОУ 38431598

Узгоджено
Генеральний директор
Сергій ВАЛЬЧУК
« 18» серпня 2026р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 45

« 18» серпня 2026р
*(дійсний на протязі року з дня видачі)**

Виданий (кому) : ТОВ «ЮД К »

(адреса): **м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,**
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об`ємах та якості :

№ з/п	Номенклатура сировини обов`язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	Блоки з автоклавного газобетону	300 000 м^3	1

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу : спектрометричний

Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024

*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції
**Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

Генеральний директор **Вадим ЧАБАНЕНКО**
М.П.
(підпис)

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

УЗГОДЖЕНО
Генеральний директор
_____ Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

П А С П О Р Т № 42

Радіаційної якості будівельних матеріалів
(дійсний на протязі року з дня видачі)*

Виданий (кому) : ТОВ« ЮДК»

(адреса): **м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,**
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дата видачі: 18.08.2026

Метод вимірювань: гамма-спектрометричний згідно МВИ б/н 2011
Тип приладу: Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С»
(тип аналізатора)

Дата проведення калібрування : **свідоцтво про калібрування UA.TR № 113-0323/30F від 10.09.2024**

№ п/з	*Найменування будівельного матеріалу*	*Радій-226 Бк/кг$^{-1}$*	*Торій-232 Бк/кг$^{-1}$*	*Калій-40 Бк/кг$^{-1}$*	*Аеф Бк/кг$^{-1}$*	*Клас використання*
1	Блоки з автоклавного газобетону	**Менш 5,0- менш 7,8**	**3,3-6,2**	**Менш 18,0- 31,0**	**5,1-10,4**	**1**

Паспорт надано на основі протоколу № 132 від 11.08.2026

Класифікація за класами використання **згідно НРБУ-97**

1 клас (Аеф<= 370 Бк/кг) - усі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф<= 740 Бк/кг) - для об`єктів промислового, господарчого і дорожнього призначення, де перебування людей складає менш 1700 годин на рік.

3 клас (Аеф<= 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об`єктів або споруд, об`єктів промислового та дорожнього призначення, котрі практично не зв`язані з перебуванням людей.

Інженер _____ **Наталія ПРОКОПЧУК**

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ **Віталій БОГДАН**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

20514
Випробування

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 132
від «11 серпня 2026р

***1.Найменування замовника*:** ТОВ «ЮД К »

***2.Місце знаходження* :** м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

***3. Найменування випробувальної продукції* :** Блоки з автоклавного газобетону

***4.Мета випробування* :** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97

***5.Дата відбору зразків* :** 10.08.2026

***6. Дата проведення випробувань* :** 11.08.2026

***7. Місце проведення випробувань* :** радіологічна лабораторія та лабораторія фізичних факторів

***8.Методи вимірювання* :**гамма-спектрометричний згідно МВВ б/н 2011 Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання з програмним забезпеченням AkWin

***9.Засоби вимірювання* :** Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С», свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024
(тип аналізатора,свідоцтво про держперевірку)

***10.Додаткові відомості* :**
Згідно заяви: № 1168 від 10.08.2026

11.Результати вимірювань:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг$^{-1}$			Ефективна питома активність Бк х кг$^{-1}$	Вимоги НРБУ Бк х кг$^{-1}$
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
584	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 5,5	3,5	20,4	6,2	1кл-370
585	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 5,1	5,0	29,5	9,1	1кл-370
586	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 6,9	6,2	Менш 18,0	8,1	1кл-370
587	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 6,6	3,3	22,6	6,2	1кл-370
588	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 7,8	3,9	Менш 18,0	5,1	1кл-370
589	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 5,3	4,3	26,0	7,8	1кл-370
590	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 6,1	4,9	27,4	8,7	1кл-370
591	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 5,0	5,2	Менш 19,2	6,8	1кл-370
592	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 6,5	5,8	31,0	10,2	1кл-370
593	Блоки з автоклавного газобетону	Менш 7,0	6,0	29,2	10,4	1кл-370

Результати випробувань стосуються лише зразків, які досліджувалися.

Вимірювання провів :

Інженер _____ Наталія ПРОКОПЧУК

ВИСНОВОК

Представлені на дослідження матеріали відносяться до 1-го класу застосування за радіаційним фактором.
Можуть використовуватися в усіх видах будівництва, згідно з НРБУ-97

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ Віталій БОГДАН