20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua ЄДРПОУ 38431598

Узгоджено
Генеральний директор
Сергій ВАЛЬЧУК
« 18» серпня 2026р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 49

« 18» серпня 2026р
*(дійсний на протязі року з дня видачі)**

Виданий (кому) : ТОВ «ЮД К »
(адреса): м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об`ємах та якості :

№ з/п	Номенклатура сировини обов`язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	VANMIX VCS 15 ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ; VANMIX VMP Start ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ; VANMIX VF150 Стяжка цементна М150	2 000 т	1

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу : спектрометричний

Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024

*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції
**Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

Генеральний директор (підпис) **Вадим ЧАБАНЕНКО**
М.П.

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua ЄДРПОУ 38431598

Узгоджено
Генеральний директор
Сергій ВАЛЬЧУК
« 18» серпня 2026р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 48

« 18» серпня 2026р
*(дійсний на протязі року з дня видачі)**

Виданий (кому) : ТОВ «ЮД К »
(адреса): м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об`ємах та якості :

№ з/п	Номенклатура сировини обов`язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	UDK MP1 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА; VANMIX TM-1 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX TM-10 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX TM-21 Thermo КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX VT-35 Суміш 2 в 1 для приклеювання та армування	4 000 т	1

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу : спектрометричний

Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024

*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції
**Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

Генеральний директор **Вадим ЧАБАНЕНКО**
М.П.

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

УЗГОДЖЕНО
Генеральний директор
_____ Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

П А С П О Р Т № 45

Радіаційної якості будівельних матеріалів
(дійсний на протязі року з дня видачі)*

Виданий (кому) : ТОВ« ЮДК»

(адреса): м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 147

Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дата видачі: 18.08.2026

Метод вимірювань: гамма-спектрометричний згідно МВИ б/н 2011
Тип приладу: Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С»
(тип аналізатора)

Дата проведення калібрування : **свідоцтво про калібрування UA.TR № 113-0323/30F від 10.09.2024**

№ п/з	*Найменування будівельного матеріалу*	*Радій-226 Бк/кг$^{-1}$*	*Торій-232 Бк/кг$^{-1}$*	*Калій-40 Бк/кг$^{-1}$*	*Аеф Бк/кг$^{-1}$*	*Клас використання*
1	UDK MP1 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА; VANMIX TM-1 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX TM-10 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX TM-21 Thermo КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; VANMIX VT-35 Суміш 2 в 1 для приклеювання та армування	**8,9-14,2**	**25,7-41,6**	**99,6-131,0**	**56,6-71,9**	**1**

Паспорт надано на основі протоколу № 136 від 17.08.2026
***Класифікація за класами використання* згідно НРБУ-97**

1 клас (Аеф<= 370 Бк/кг) - усі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф<= 740 Бк/кг) - для об`єктів промислового, господарчого і дорожнього призначення, де перебування людей складає менш 1700 годин на рік.

3 клас (Аеф<= 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об`єктів або споруд, об`єктів промислового та дорожнього призначення, котрі практично не зв`язані з перебуванням людей.

Інженер _____Наталія ПРОКОПЧУК

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів **Віталій БОГДАН**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

20514
Випробування

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 136
від «17» серпня 2026р

***1.Найменування замовника*:** ТОВ «ЮД К »

***2.Місце знаходження* :** м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

***3. Найменування випробувальної продукції* :** сухі будівельні суміші

***4.Мета випробування* :** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97

***5.Дата відбору зразків* :** 10.08.2026

***6. Дата проведення випробувань* :** 17.08.2026

***7. Місце проведення випробувань* :** радіологічна лабораторія та лабораторія фізичних факторів

***8.Методи вимірювання* :**гамма-спектрометричний згідно МВВ б/н 2011 Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання з програмним забезпеченням AkWin

***9.Засоби вимірювання* :** Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С», свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024
(тип аналізатора,свідоцтво про держперевірку)

***10.Додаткові відомості* :**
Згідно заяви: № 1168 від 10.08.2026

11.Результати вимірювань:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг$^{-1}$			Ефективна питома активність Бк х кг$^{-1}$	Вимоги НРБУ Бк х кг$^{-1}$
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
624	UDK MP1 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА	11,3	30,4	115,0	60,9	1кл-370
625	UDK MP1 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА	12,0	34,8	111,3	66,9	1кл-370
626	VANMIX ТМ-1 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	8,9	41,6	99,6	71,9	1кл-370
627	VANMIX ТМ-1 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	9,5	39,9	113,0	71,4	1кл-370
628	VANMIX ТМ-10 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	12,5	28,7	117,0	60,0	1кл-370
629	VANMIX ТМ-10 КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	13,5	27,1	131,0	60,1	1кл-370
630	VANMIX ТМ-21 Thermo КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	15,0	33,8	123,0	59,2	1кл-370
631	VANMIX ТМ-21 Thermo КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	14,2	36,6	126,0	72,8	1кл-370
632	VANMIX VT-35 Суміш 2 в 1 для приклеювання та армування	11,5	26,8	118,0	56,6	1кл-370
633	VANMIX VT-35 Суміш 2 в 1 для приклеювання та армування	12,5	25,7	122,0	56,6	1кл-370

Результати випробувань стосуються лише зразків, які досліджувалися.

Вимірювання провів :

Інженер _____ Наталія ПРОКОПЧУК

В И С Н О В О К

Представлені на дослідження матеріали відносяться до 1-го класу застосування за радіаційним фактором.
Можуть використовуватися в усіх видах будівництва, згідно з НРБУ-97

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ Віталій БОГДАН

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

УЗГОДЖЕНО
Генеральний директор
_____ Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

П А С П О Р Т № 46

Радіаційної якості будівельних матеріалів
(дійсний на протязі року з дня видачі)*

Виданий (кому) : ТОВ« ЮДК»

(адреса): **м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,**
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дата видачі: 18.08.2026

Метод вимірювань: гамма-спектрометричний згідно МВИ б/н 2011
Тип приладу: Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С»
(тип аналізатора)

Дата проведення калібрування : **свідоцтво про калібрування UA.TR № 113-0323/30F від 10.09.2024**

№ п/з	Найменування будівельного матеріалу	Радій-226 Бк/кг$^{-1}$	Торій-232 Бк/кг$^{-1}$	Калій-40 Бк/кг$^{-1}$	Аеф Бк/кг$^{-1}$	Клас використання
1	VANMIX VCS 15 ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ; VANMIX VMP Start ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ; VANMIX VF150 Стяжка цементна М150	9,8-19,0	21,9-37,4	118,0-129,0	52,3-76,3	1

Паспорт надано на основі протоколу № 137 від 17.08.2026

Класифікація за класами використання **згідно НРБУ-97**

1 клас (Аеф<= 370 Бк/кг) - усі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф<= 740 Бк/кг) - для об`єктів промислового, господарчого і дорожнього призначення, де перебування людей складає менш 1700 годин на рік.

3 клас (Аеф<= 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об`єктів або споруд, об`єктів промислового та дорожнього призначення, котрі практично не зв`язані з перебуванням людей.

Інженер _____ **Наталія ПРОКОПЧУК**

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ **Віталій БОГДАН**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

20514
Випробування

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 137
від «17» серпня 2026р

***1.Найменування замовника*:** ТОВ «ЮД К »

***2.Місце знаходження* :** м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

***3. Найменування випробувальної продукції* :** сухі будівельні суміші

***4.Мета випробування* :** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97

***5.Дата відбору зразків* :** 10.08.2026

***6. Дата проведення випробувань* :** 17.08.2026

***7. Місце проведення випробувань* :** радіологічна лабораторія та лабораторія фізичних факторів

***8.Методи вимірювання* :**гамма-спектрометричний згідно МВВ б/н 2011 Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання з програмним забезпеченням AkWin

***9.Засоби вимірювання* :** Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С», свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024
(тип аналізатора,свідоцтво про держперевірку)

***10.Додаткові відомості* :**
Згідно заяви: 1168 від 10.08.2026

11.Результати вимірювань:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг$^{-1}$			Ефективна питома активність Бк х кг$^{-1}$	Вимоги НРБУ Бк х кг$^{-1}$
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
634	VANMIX VCS 15 ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ	19,0	35,2	128,0	76,0	1кл-370
635	VANMIX VCS 15 ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ	16,3	37,4	129,0	76,3	1кл-370
636	VANMIX VCS 15 ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ	16,9	30,4	125,0	67,3	1кл-370
637	VANMIX VMP Start ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ	9,8	30,7	128,0	60,9	1кл-370
638	VANMIX VMP Start ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ	10,1	25,9	121,0	54,3	1кл-370
639	VANMIX VMP Start ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ	11,1	23,9	126,0	53,1	1кл-370
640	VANMIX VF150 Стяжка цементна М150	13,8	21,9	125,0	53,1	1кл-370
641	VANMIX VF150 Стяжка цементна М150	12,5	22,1	127,0	52,3	1кл-370
642	VANMIX VF150 Стяжка цементна М150	11,5	23,5	120,0	52,8	1кл-370

Результати випробувань стосуються лише зразків, які досліджувалися.

Вимірювання провів :

Інженер _____ Наталія ПРОКОПЧУК

ВИСНОВОК

Представлені на дослідження матеріали відносяться до 1-го класу застосування за радіаційним фактором.

Можуть використовуватися в усіх видах будівництва, згідно з НРБУ-97

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ Віталій БОГДАН