20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua ЄДРПОУ 38431598

Узгоджено
Генеральний директор
_____ Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 46

«18» серпня 2026р
*(дійсний на протязі року з дня видачі)**

Виданий (кому) : ТОВ «ЮД К »

(адреса): **м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,**
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об`ємах та якості :

№ з/п	Номенклатура сировини обов`язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	UDK TG Basic КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Standard КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Super КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Premium КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TIG КЛЕЙОВА СУМІШ	5 000 т	1

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу : спектрометричний

Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024

*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції
**Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

Генеральний директор (підпис) **Вадим ЧАБАНЕНКО**
М.П.

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

УЗГОДЖЕНО
Генеральний директор
_____ Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

П А С П О Р Т № 43

Радіаційної якості будівельних матеріалів
(дійсний на протязі року з дня видачі)*

Виданий (кому) : ТОВ« ЮДК»

(адреса): **м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,**
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дата видачі: 18.08.2026

Метод вимірювань: гамма-спектрометричний згідно МВВ б/н 2011
Тип приладу: Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С»
(тип аналізатора)

Дата проведення калібрування : **свідоцтво про калібрування UA.TR № 113-0323/30F від 10.09.2024**

№ п/з	*Найменування будівельного матеріалу*	*Радій-226 Бк/кг$^{-1}$*	*Торій-232 Бк/кг$^{-1}$*	*Калій-40 Бк/кг$^{-1}$*	*Аеф Бк/кг$^{-1}$*	*Клас використання*
1	UDK TG Basic КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Standard КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Super КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TG Premium КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ; UDK TIG КЛЕЙОВА СУМІШ	**5,6-12,3**	**23,8-48,6**	**120,0-148,0**	**53,2-82,8**	**1**

Паспорт надано на основі протоколу № 134 від 13.08.2026

Класифікація за класами використання **згідно НРБУ-97**

1 клас (Аеф<= 370 Бк/кг) - усі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф<= 740 Бк/кг) - для об`єктів промислового, господарчого і дорожнього призначення, де перебування людей складає менш 1700 годин на рік.

3 клас (Аеф<= 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об`єктів або споруд, об`єктів промислового та дорожнього призначення, котрі практично не зв`язані з перебуванням людей.

Інженер _____ **Наталія ПРОКОПЧУК**

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ **Віталій БОГДАН**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

20514
Випробування

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 134
від «13» серпня 2026р

***1.Найменування замовника*:** ТОВ «ЮД К »

2.Місце знаходження : м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

3. Найменування випробувальної продукції : сухі будівельні суміші

4.Мета випробування : визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97

5.Дата відбору зразків : 10.08.2026

6. Дата проведення випробувань : 13.08.2026

7. Місце проведення випробувань : радіологічна лабораторія та лабораторія фізичних факторів

8.Методи вимірювання :гамма-спектрометричний згідно МВИ б/н 2011 Методика выполнения измерений с использованием сцинтилляционных спектрометров энергий гамма-излучения

9.Засоби вимірювання : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С», свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024
(тип аналізатора,свідоцтво про держперевірку)

10.Додаткові відомості :
Згідно заяви: № 1168 від 10.08.2026

11.Результати вимірювань:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг$^{-1}$			Ефективна питома активність Бк х кг$^{-1}$	Вимоги НРБУ Бк х кг$^{-1}$
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
604	UDK TG Basic КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	8,5	41,3	120,0	72,8	1кл-370
605	UDK TG Basic КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,7	38,6	123,0	68,6	1кл-370
606	UDK TG Standard КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	5,6	34,8	133,0	67,2	1кл-370
607	UDK TG Standard КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	6,4	32,6	144,0	61,3	1кл-370
608	UDK TG Super КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	6,3	37,3	148,0	67,8	1кл-370
609	UDK TG Super КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,1	38,6	130,0	68,7	1кл-370
610	UDK TG Premium КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	9,8	23,8	143,0	53,2	1кл-370
611	UDK TG Premium КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,3	48,6	139,0	82,8	1кл-370
612	UDK TIG КЛЕЙОВА СУМІШ	12,3	33,0	128,0	66,4	1кл-370
613	UDK TIG КЛЕЙОВА СУМІШ	11,4	25,4	120,0	54,9	1кл-370

Результати випробувань стосуються лише зразків, які досліджувалися.

Вимірювання провів :

Інженер _____ Наталія ПРОКОПЧУК

ВИСНОВОК

Представлені на дослідження матеріали відносяться до 1-го класу застосування за радіаційним фактором.
Можуть використовуватися в усіх видах будівництва, згідно з НРБУ-97

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів _____ Віталій БОГДАН