20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua ЄДРПОУ 38431598

Узгоджено
Генеральний директор
Сергій ВАЛЬЧУК
« 18» серпня 2026р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 47

« 18» серпня 2026р
*(дійсний на протязі року з дня видачі)**

Виданий (кому) : ТОВ «ЮД К »
(адреса): м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об`ємах та якості :

№ з/п	Номенклатура сировини обов`язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	UDK TGR КЛЕЙОВА СУМІШ 2 в 1; UDK TBM КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ; UDK CPS ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА; UDK FL 200 СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА М200; UDK FL 50 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ 3-50 мм	5 000т	1

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу : спектрометричний

Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024

*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції
**Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

Генеральний директор **Вадим ЧАБАНЕНКО**
(підпис)
М.П.

20514
Випробування

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

УЗГОДЖЕНО
Генеральний директор
Сергій ВАЛЬЧУК
«18» серпня 2026р

П А С П О Р Т № 44

Радіаційної якості будівельних матеріалів
(дійсний на протязі року з дня видачі)*

Виданий (кому) : ТОВ« ЮДК»

(адреса): м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д,
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дата видачі: 18.08.2026

Метод вимірювань: гамма-спектрометричний згідно МВВ б/н 2011
Тип приладу: Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С»
(тип аналізатора)

Дата проведення калібрування : **свідоцтво про калібрування UA.TR № 113-0323/30F від 10.09.2024**

№ п/з	*Найменування будівельного матеріалу*	*Радій-226 Бк/кг$^{-1}$*	*Торій-232 Бк/кг$^{-1}$*	*Калій-40 Бк/кг$^{-1}$*	*Аеф Бк/кг$^{-1}$*	*Клас використання*
1	UDK TGR КЛЕЙОВА СУМІШ 2 в 1; UDK TBM КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ; UDK CPS ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА; UDK FL 200 СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА М200; UDK FL 50 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ 3-50 мм	**Менш 5,4--13,8**	**12,6-22,7**	**109,0-133,0**	**31,5-50,1**	**1**

Паспорт надано на основі протоколу № 135 від 14.08.2026

Класифікація за класами використання **згідно НРБУ-97**

1 клас (Аеф<= 370 Бк/кг) - усі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф<= 740 Бк/кг) - для об`єктів промислового, господарчого і дорожнього призначення, де перебування людей складає менш 1700 годин на рік.

3 клас (Аеф<= 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об`єктів або споруд, об`єктів промислового та дорожнього призначення, котрі практично не зв`язані з перебуванням людей.

Інженер _____Наталія ПРОКОПЧУК

Завідувач радіологічної лабораторії та лабораторії фізичних факторів **Віталій БОГДАН**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»
Випробувальна лабораторія
вул. Госпітальна, 6, м. Дніпро 49064
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua
dp.cdc.gov.ua, ЄДРПОУ 38431598

20514
Випробування

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 135
від «14» серпня 2026р

***1.Найменування замовника*:** ТОВ «ЮД К »

***2.Місце знаходження* :** м. Дніпро, вул. Злуки , 7Д
м. Дніпро,пр. Богдана Хмельницького,147

***3. Найменування випробувальної продукції* :** сухі будівельні суміші

***4.Мета випробування* :** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97

***5.Дата відбору зразків* :** 10.08.2026

***6. Дата проведення випробувань* :** 14.08.2026

***7. Місце проведення випробувань* :** радіологічна лабораторія та лабораторія фізичних факторів

***8.Методи вимірювання* :**гамма-спектрометричний згідно МВИ б/н 2011 Методика выполнения измерений с использованием сцинтилляционных спектрометров энергий гамма-излучения

***9.Засоби вимірювання* :** Спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 «АКП-С», свідоцтво про калібрування UA. TR. 113-0323/30F-24 від 10.09.2024
(тип аналізатора,свідоцтво про держперевірку)

***10.Додаткові відомості* :**
Згідно заяви: № 1168 від 10.08.2026

11.Результати вимірювань:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг$^{-1}$			Ефективна питома активність Бк х кг$^{-1}$	Вимоги НРБУ Бк х кг$^{-1}$
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
614	UDK TGR КЛЕЙОВА СУМІШ 2 в 1	11,0	19,0	117,0	45,8	1кл-370
615	UDK TGR КЛЕЙОВА СУМІШ 2 в 1	10,2	19,4	109,0	44,9	1кл-370
616	UDK TBM КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ	13,8	22,7	120,0	50,1	1кл-370
617	UDK TBM КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ	10,3	20,0	121,0	46,8	1кл-370
618	UDK CPS ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА	8,5	17,4	128,0	42,2	1кл-370
619	UDK CPS ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА	7,8	12,6	133,0	39,9	1кл-370
620	UDK FL 200 СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА М200	Менш 5,4	18,7	121,0	34,8	1кл-370
621	UDK FL 200 СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА М200	Менш 6,5	16,5	116,0	31,5	1кл-370
622	UDK FL 50 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ 3-50 мм	Менш 7,4	19,8	124,0	36,4	1кл-370
623	UDK FL 50 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ 3-50 мм	Менш 6,2	22,3	113,0	38,8	1кл-370

Результати випробувань стосуються лише зразків, які досліджувалися.

Вимірювання провів :
Інженер _____ Наталія ПРОКОПЧУК

В И С Н О В О К

Представлені на дослідження матеріали відносяться до 1-го класу застосування за радіаційним фактором.
Можуть використовуватися в усіх видах будівництва, згідно з НРБУ-97.

Завідувач радіологічної
лабораторії та лабораторії
фізичних факторів _____ Віталій БОГДАН